



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 2715/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2021

1. Tipo do Objeto:

Objeto: Aquisição de extintores e correlatos, serviços de recarga e testes hidrostáticos para a Secretaria Municipal de Saúde

COTA RESERVADA

LOTE 1

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	337.1340000.1	1	UN	ADAPTADOR P/ HIDRANTE, MANGUEIRA 2 ½ X 1 ½	89,29	89,29
2	337.10021.28511	3	UN	CHAVE STORZ PARA HIDRANTE EM LATÃO	24,00	72,00
3	337.10017.419	5	UN	ESGUICHO PARA HIDRANTE DE 1 1/2 REGULAVEL	203,83	1.019,15
4	337.10006.116	32	UN	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	125,50	4.016,00
5	337.10003.113	42	UN	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG - 20 BC 20 BC	123,83	5.200,86
6	337.10009.26	6	PC	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG - ABC	161,67	970,02
7	399.690000.1	873	UN	PLACA ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTES	11,67	10.187,91
8	1.1.823	1	SV	SERV. DE RECARGA EXTINTOR E TESTE HIDROSTATICO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR E TESTE HIDROSTÁTICO A SER REALIZADO CONFORME DESCRITO:	3.873,83	3.873,83

RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT (ÁGUA PRESSURIZADA) - 34 RECARGAS;
RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG - BC - 40 RECARGAS;
RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG - ABC - 5 RECARGAS;
RECARGA DE EXTINTOR CO² 6KG - 4 RECARGAS;
TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTES - 5 TESTES.

Vlr Total Itens 25.429,06

2. Justificativa

Considerando o Decreto Estadual 63.911/2018, o qual "Institui o Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e dá providências correlatas" a Secretaria Municipal da Saúde solicita a aquisição de extintores de incêndio, placas de rota de fuga fotoluminescentes, esguicho regulável para hidrante, chave STORZ e adaptador 2 ½ x 1 ½, bem como recarga de extintores e teste hidrostático em mangueiras visando atender a necessidade de manter a segurança dos servidores, bem como a integridade do Patrimônio Público, além de atender as exigências estabelecidas pelas normas vigentes, objetivando combater eventuais focos de incêndio que venham a ocorrer. A referida aquisição é necessária para o cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho e obtenção de Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros, conforme CI's em anexo elaboradas pela Segurança do Trabalho. Cabe ressaltar que a documentação referente a manutenções de iluminação, alarmes, extintores e mangueiras a serem feitas nas edificações são justificadas no decreto acima mencionado, bem como em suas instruções técnicas (IT 01 – Documentação para aquisição de auto de vistoria, IT 18 – Iluminação de emergência, IT 19 – Detecção/ alarme de incêndio e IT 21 – extintores de incêndio). Há



TERMO DE REFERÊNCIA

ainda que se observar quanto a certificação, validade e garantia dos extintores conforme a IT 21 5.3 Certificação, validade e garantia 5.3.1 Os extintores devem estar lacrados, com a pressão adequada e possuir selo de conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (INMETRO).

3. Entrega

CONFORME CONTRATO

ENTREGA TOTAL.

20 DIAS ÚTEIS.

4. Pagamento

DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.

30 DIAS.