

**BLL COMPRAS**

Esclarecimentos - Processo 141/2023 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
24/11/2023 11:18	Prezado Pregoeiro, bom dia! No lote 3 os Itens 6, 7, 8 e 9 prevê uma capacidade técnica dos geradores de 24 horas. Solicito o esclarecimento de qual a previsão de uso diário para os geradores que vão estar operantes?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
24/11/2023 13:54	Prezado licitante, segue manifestação da unidade requisitante: "Informo que os geradores operarão por 24h por dia, a partir do dia 07/12/2023. Informo ainda que a necessidade de ficar por 24h se faz necessária, uma vez que, haverá produtos alimentícios perecíveis que ficarão acondicionados em geladeiras e freezers no recito da festa."		Não há arquivo anexado.

RAFAELA C. MACHNOSCK MARTINS
PIRASSUNUNGA-SP - 24/11/2023

Gerado em: 24/11/2023 13:54:04